

Сведения о техническом состоянии сетей в 2009г.

период	Количество Технологических отключений	Причина отключений	Мероприятия по устранению	Объем недопоставленной Эл. энергии кВт/ч
1 квартал	3	Короткое замыкание в сети 0,4 кВ Короткое замыкание в сети 10 кВ Повреждение КЛ – 10кВ	Перетяжка проводов Замена изоляторов Монтаж муфт	2610
2 квартал	6	Короткое замыкание в сети 0,4 кВ Короткое замыкание в сети 10 кВ Повреждение КЛ – 10кВ	Перетяжка проводов Замена изоляторов Монтаж муфт	5220
3 квартал	7	Короткое замыкание в сети 0,4 кВ Короткое замыкание в сети 10 кВ Повреждение КЛ – 10кВ	Перетяжка проводов Замена изоляторов Монтаж муфт	6300
4 квартал	5	Короткое замыкание в сети 0,4 кВ Короткое замыкание в сети 10 кВ Повреждение КЛ – 10кВ	Перетяжка проводов Замена изоляторов Монтаж муфт	4450
2009 г.	21			18570